

アイチリモートメータ仕様書			整理番号	
愛知時計電機株式会社			発行年月日	
ご注文先	殿	納入先	殿	

## I. 記憶装置付水道メータ

口 径 (mm)		13	20	25	30	40
分離形	型 式	ESDS13Ⅱ-Ⅲ ESDSL13Ⅱ-Ⅲ	ESDS20Ⅱ-Ⅲ	ESDS25Ⅱ-Ⅲ	ESDS30Ⅱ-Ⅲ	ESDS40Ⅱ-Ⅲ
	型式承認番号	L0817号	L1031号	L1031号	L1031号	L1031号
	台 数	台	台	台	台	台
定格最大流量 (m <sup>3</sup> /h)		2.5	4	6.3	10	10
流量範囲 (m <sup>3</sup> /h)	±5%	0.025~0.04 <small>未満</small>	0.04~0.064 <small>未満</small>	0.063~0.101 <small>未満</small>	0.1~0.16 <small>未満</small>	0.1~0.16 <small>未満</small>
	±2%	0.04~3.13	0.064~5.0	0.101~7.88	0.16~12.5	0.16~12.5
使用流量 (m <sup>3</sup> /日)	10時間運転/日	7	12	18	30	30
	24時間運転/日	12	20	30	50	50
外形寸法		外形寸法及び取付寸法は別紙外觀図を参照してください。				
塗 装		無塗装				
コ ー ド		仕上外径: φ6.5、芯線: φ0.5mm <sup>2</sup> 、3芯 長さ1.5m				

## II. 集中検針盤 AR-ⅡΣ

型 式 (面 数)	屋内・屋外 PR -2S2 (面)
外形寸法	外形寸法及び取付寸法は別紙外觀図を参照してください。
検 針 器	液晶表示 (棟番号4桁・部屋番号4桁・計量値4桁)
電 源	AC100V ±10% 50/60Hz 最大25W以下
塗 装 色	標準色 日塗工 ( ) 22-90B
錠	タキゲン製 No. A-147 (取外しハンドル付)
環 境 温 度	-5~+50℃、90%RH以下 (結露しない事)

## III. 端末伝送器 RT16-E5

台 数	16個用	台
外形寸法	外形寸法及び取付寸法は別紙外觀図を参照してください。	
電 源	集中検針盤より供給	
材 質	ABS樹脂、日塗工 ( ) 22-90B相当	
環 境 温 度	-5~+50℃、90%RH以下 (結露しない事)	

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

承認 照査 担当

--	--	--

アイチリモートメータ仕様書 愛知時計電機株式会社		整理番号	
		発行年月日	
ご注文先	殿	納入先	殿

## I. 記憶装置付水道メータ

口 径 (mm)		13	20	25	30	40
分離形	型 式	ESDS13Ⅱ-Ⅲ ESDSL13Ⅱ-Ⅲ	ESDS20Ⅱ-Ⅲ	ESDS25Ⅱ-Ⅲ	ESDS30Ⅱ-Ⅲ	ESDS40Ⅱ-Ⅲ
	型式承認番号	L0817号	L1031号	L1031号	L1031号	L1031号
	台 数	台	台	台	台	台
定格最大流量 (m <sup>3</sup> /h)		2.5	4	6.3	10	10
流量範囲 (m <sup>3</sup> /h)	±5%	0.025~0.04 <sub>未満</sub>	0.04~0.064 <sub>未満</sub>	0.063~0.101 <sub>未満</sub>	0.1~0.16 <sub>未満</sub>	0.1~0.16 <sub>未満</sub>
	±2%	0.04~3.13	0.064~5.0	0.101~7.88	0.16~12.5	0.16~12.5
使用流量 (m <sup>3</sup> /日)	10時間運転/日	7	12	18	30	30
	24時間運転/日	12	20	30	50	50
外形寸法		外形寸法及び取付寸法は別紙外観図を参照してください。				
塗 装		無塗装				
コ ー ド		仕上外径：φ6.5、芯線：φ0.5mm <sup>2</sup> 、3芯 長さ1.5m				

## II. 集中検針盤 AR-ⅡΣ

型 式 (面 数)	屋内・屋外	32戸用・64戸用	PR	-2S2	( 面)
外形寸法	外形寸法及び取付寸法は別紙外観図を参照してください。				
検 針 器	液晶表示 (棟番号4桁・部屋番号4桁・計量値4桁)				
電 源	AC100V ±10% 50/60Hz 最大15W以下				
塗 装 色	標準色 日塗工 ( ) 22-90B				
錠	タキゲン製 No. A-147 (取外しハンドル付)				
環 境 温 度	-5~+50℃、90%RH以下 (結露しない事)				

承認 照査 担当

--	--	--