

 信頼 創造 奉仕	製品仕様	FZ01-342A1	1/1
	LPG 保安点検用 自記圧力計	型式	DA072

日本LPガス機器検査協会検定合格品

1. 仕様

- 測定対象気体 : 空気、都市ガス、LNG、LPG、窒素、メタン、エタン、ブタン、炭酸ガス等
 圧力検出 : チャンバーベローズ
 圧力記録範囲 : 0 ~ 12 kPa (但し、専用記録紙の目盛は0~10 kPaまで)
 耐圧 : 最大使用圧力の1.5倍 (15 kPa)
 記録方式 : 円形記録紙 (φ110 mm) に赤色サインペンで記録する
 記録紙装着 : ワンタッチ操作特殊ツマミ
 記録紙駆動 : 水晶式記録時計 (動/止スイッチ付)
 記録紙1回転 : 25分間
 定格電圧 : 3.0 VDC
 動作電圧範囲 : 2.5~3.4 VDC
 時間精度 : 1回転所要時間±1%以内
 使用電池 : 単3型アルカリ乾電池もしくは単3型マンガン乾電池2本
 動作温湿度範囲 : -10℃~+50℃ (凍結無きこと) 35~90%RH (結露無きこと)
 電池交換周期 : 常温常湿において1回/約1ヶ月
 圧力零点調整 : 微調整ネジによる
 圧力導入部 : 低圧用ホースエンド (φ11.5) 2口
 ケース構造 : アルミニウム合金ダイカスト製防滴構造
 外観色 : マンセル5Y7/1 (半艶)
 付属品 : 赤色サインペン 1個
 単3型アルカリ乾電池 2本
 記録紙 1枚

2. 基準性能

- 圧力記録精度 : 記録紙最小目盛の±1/2以内

3. 消耗品

- 赤色サインペン (最小発注単位: 10個)
 記録紙 (最小発注単位: 100枚)

4. その他

- ①防爆は非対応になります。
 ②修理可能限度年数は製造年月より10年間です。
 ③乾電池は、アルカリ、マンガンのいずれも使用できます。
 ④電池交換は、必ず非危険場所で行ってください。
 ⑤電池交換周期は、電池メーカーの違いや使用環境によって、これより短くなる場合があります。