

EBA6MT-2 仕様書

1. ガスメーター仕様

使用最大流量	6.0 m ³ /h
常用使用圧力	2.8 ± 0.5 kPa
許容最大圧力	1.0 kPa
最大指示量	9999.9999 m ³
最小指示量	0.1 L
口金寸法	M36 × 2
口金中心距離	130 mm
接続管径	20 A (3 / 4 B)
流れ方向	左入り
使用温度範囲	-30 ~ 60 °C
メーター質量	1.3 kg
塗装色	ライトグレー (マンセルNo. 5Y 7.5/1)
その他	

マイコン機能概要

○：標準設定
 △：設定により変更可
 ×：設定不可

機能		標準設定仕様
合計流量遮断	固定設定	○
増加流量遮断	無段階自動設定	○
使用時間遮断	L固定	△
	機能なし	○
	流量確認機能	○
警報器	作動発呼	有 無
	警報器未接続／ 電源プラグ抜け発呼	有 無
	未接続遮断	有 無
	流量確認遮断機能	有 無
感震器	遮断発呼	有 無
	外部センサー運動遮断	流量確認遮断機能
流量式微小漏洩警告	判定日数 30日	○
	判定日数 1～29日	△
圧力監視	圧力式微小漏洩警告	有 無
	調整圧・閉塞圧異常警告	有 無
	圧力低下遮断	○
	圧力低下遮断発呼	有 無
外部機器 1 端子	第 2 警報器	○
	CO 警報器	△
外部機器 2 端子	パターン 0	△
	パターン 1	△
	パターン 2	△
	パターン 3	△
	パターン 4	△
	パターン 5	△
	パターン 6	△
	パターン E	△
パルス出力端子	パターン F	△
	10L/パルス	×
Uバス出力端子	Uバスの発呼	有 無
容器交換フラグ	フラグセット時の発呼	有 無
復帰安全確認時間		○ 17秒(バー表示によるカウントダウン)
電池電圧低下遮断		○
遮断異常警告		○
警報器アンサー *2		○
口火登録機能		△
発呼タイプ	0	遮断時のみ発呼
	I	タイプ 0 + 復帰安全確認終了時発呼
	II	タイプ 0 + 遮断弁復帰信号入力時発呼
	III	タイプ 0 + タイプ I + タイプ II
通信機能 (5 b i t)		○
マグネット設定		○
流量区分別積算機能		△
時間曜日別積算機能		△
不在通報機能		△
ガス使用量変化通報		△
大型燃焼器具設置通報		△
ロードサーベイ機能	最大 48 データ	△
セキュリティ表示	LCD	○
	LED	○
遮断詳細情報表示		○
マルチメニュー表示		○
圧力値表示		○
逆流警告		○
異常検知遮断		○

【備考】

* 1 : 出力端子共通のため、重複設定は不可。

* 2 : 「遮断時」、「復帰安全確認中」、「ガス使用許可時」