









EATW65以外



EATW65

NO	D	S	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			

フランジ規格：JIS10K相当

型　式	口径	L	L_1	L_2	約H	h	T	t	D_1	D_2	D_3	n×φd	W	定格最大流量
EATW 50VQ	50	560	245	115	229	80	17	3	186	120	100	4×19	186	40
EATW 65VQ	65	580	270	135	259	100	21	3	186	140-150	112	4×19	186	63
EATW 75VQ	75	630	300	140	259	100	21	3	211	150	125	8×19	211	63
EATW100VR	100	750	350	160	296	120	21	3	238	175	152	8×19	238	100

※1．メーター本体の接続フランジ外径寸法等がJIS10K規格とは異なりますが、JIS10K規格フランジとの接続は可能です。
※2．65mmのフランジボルト穴サークルは上水、JIS10K共に対応しています。

普通許容差 ADS C4-01-
ADS C4-01-
投影法
尺度
材質
処理

番号	訂正理由	年月日	署名	型式	個数

承認	照査	製図	年月日	名称	図番
'17.10.05	'17.10.05	'17.10.04	2017.10.04	電子式指示型 たて型軸流羽根車式水道メーター 乾式50~100mm 外観図	EATW-V-08

愛知時計電機株式会社