

SA25MT-VI 仕様書

1. ガスメーター仕様

使用最大流量	2. 5m ³ /h
常用使用圧力	2. 8 ± 0. 5 kPa
許容最大圧力	1 0 kPa
計量体積	0. 5 L/rev
最大指示量	9 9 9 9. 9 9 9 9 m ³
最小指示量	0. 0 2 L
口金寸法	M 3 6 × 2
口金中心距離	1 3 0 mm
接続管径	1 5 A (1 / 2 B) 又は 2 0 A (3 / 4 B)
流れ方向	左入り
使用温度範囲	- 3 0 ~ 6 0 °C
メーター質量	2. 1 kg
塗装色	ライトグレー (マンセルNo. 5Y 7.5/1)
その他	

マイコン機能概要

○：標準設定
△：設定により変更可

機能		標準設定仕様	
合計流量遮断	無段階自動設定	○	
	拡張1 *1	△	
増加流量遮断	無段階自動設定	○	
	拡張1 *1	△	
使用時間遮断	無段階自動設定 *2	○	
	拡張2 *3	△	
	4・5号給湯器長時間対策 *4	△	
	区分1-2 固定 *5	△	
	区分2 固定 *6	△	
	下限値以下固定 *7	△	
	上限値固定 *8	△	
	使用時間遮断予告	○	
	使用時間遮断予告前予告	△	
警報器	流量確認機能	○	
	作動発呼	△	
	警報器未接続／ 電源プラグ抜け発呼	有 無 ○	
	未接続検知停止	有 無 ○	
	感震器	有 無 △	
外部センサー連動遮断	流量確認遮断機能	○	
	判定日数 30日	○	
圧力監視	判定日数 1～29日	△	
	圧力式微小漏洩警告	有 無 ○	
	調整圧・閉塞圧異常警告	有 無 ○	
	圧力低下遮断	○	
	圧力低下遮断発呼	有 無 △	
外部機器1端子	第2警報器	○	
	CO警報器	△	
外部機器2	パターン0	○	
	パターン1	△	
	パターン2	△	
	パターン3	△	
	パターン4	△	
	パターン5	△	
	パターン6	△	
容器交換フラグ	パターンE	△	
	パターンF	△	
復帰安全確認時間	フラグセット時の発呼	有 無 ○	
		○	
電池電圧低下遮断		30秒(液晶下部にカウントダウン表示)	
常時電池電圧低下遮断		○	
遮断異常警告		○	
警報器アンサー *9		○	
口火登録機能		△	
発呼タイプ	0	遮断時のみ発呼	△
	I	タイプ0+復帰安全確認終了時発呼	○
	II	タイプ0+遮断弁復帰信号入力時発呼	△
	III	タイプ0+タイプI+タイプII	△
通信機能(5bit)		○	
マグネット設定		○	
流量区分別積算機能		△	
ブリペイ残量管理		△	
不在通報機能		△	
ガス使用量変化通報		△	
大型燃焼器具設置通報		△	
ロードサーベイ機能	最大48データ	△	
セキュリティ表示	LCD	○	
	LED	○	
遮断詳細情報表示		○	
マルチメニュー表示		○	
圧力値表示		○	

【備考】

- *1：流量遮断設定値の下限値を900 [L/h] →2600 [L/h] (合計流量) 及び2100 [L/h] (増加流量) へ引き上げる。
- *2：遮断時間設定値は、警報器接続の場合は「標準」から「延長2」の間、警報器未接続の場合は「標準」から「延長1」の間で自動設定される。
- *3：使用時間の制限時間を無制限にする(警報器を接続する必要有り)
- *4：流量区分5、6の制限時間を20分に固定
- *5：720分、300分、180分、120分、60分、30分固定を選択可
- *6：160分、120分、90分、60分、30分固定を選択可
- *7：区分3～13の制限時間 160分、120分、90分、60分、30分、15分固定を選択可
- *8：使用時間の制限時間を「延長2」の上限値に固定する(警報器を接続する必要有り)
- *9：「遮断時」、「復帰安全確認中」、「ガス使用許可時」、「使用時間遮断予告」、「使用時間遮断予告前予告」